


Säädin hälyttäjä:

- anturivasta (esim. mittaus poikki)
- jäätymisvarasta (menoveden lämpötila alittaa alarajasta lasketun raja-arvon)
- poikkemahdytyks (menoveden lämpötila poikkeaa pysyvästi asetusarvosta), poikkeaman suuruus ja hälytysviive aseteltavissa.
- käyttöveden yliaämpähdytys
- hälytystilanteessa säätimeltä kuuluu hälytysääni, näyttöön tulee hälytysilmoitus ja säätimen hälytysreleen kosketin sulkeutuu.
- säätimen voidaan myös kytkä ulkopuolisia hälytyksiä esim. verkoston paine



LAITELUETTELO							
TUNNUS	LAITE	TYYPPI	ALUE	AS. ARVO/HÄL.	TEKN.TIEDOT	HANKKII	LISÄTIEDOT
P1	PUMPPU (LVK)						
1TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
1TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
1TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
P2	PUMPPU (LL)						
2PIA	PAINEMITTARI						
2TE0	LÄMPÖTILA-ANTURI		-50...+50°C				
2TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
2TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
2TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
P3	PUMPPU (LL)						
3PIA	PAINEMITTARI						
3TE0	LÄMPÖTILA-ANTURI		-50...+50°C				
3TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
3TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
3TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI		0...130°C				
KV01VM01	PÄÄVESIMITTARI						IMPULSSILAITE

[illegible]